



**Office de la consommation**  
Qualité et distribution de l'eau  
Chemin des Boveresses 155  
CH - 1066 Epalinges

RECU

16 AVR. 2019



STS 0176

Commune de Method  
Rue de la Forge 22  
1438 Method

## COPIE

Epalinges, le 15.04.2019

## RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 19-VD-18146

V 1



### INTRODUCTION

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Commune de Suscévaz  
Prélèvement du : 01.04.2019  
Date arrivée : 01.04.2019  
Effectué par : Monsieur Nicolas PIAGET  
Remarque : Prélèvements en vue d'une mise en service de conduites.

### ÉCHANTILLON(S)

19-58425 Eau de boisson dans le réseau de distribution 4387 - Suscévaz, NC01 - Nouvelle conduite, Rue du Village 11, 1437 Suscévaz Conforme

### RÉSULTATS D'ANALYSES

N° d'échantillon : 19-58425

Secteur : 4387 - Suscévaz Prélèvement du : 01.04.2019  
Lieu de prélèvement : NC01 - Nouvelle conduite, Rue du Village 11, 1437 Suscévaz  
Dénomination spécifique : Eau de boisson dans le réseau de distribution

### Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	141 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	non décelé	max. 0 UFC/100 ml	
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	non décelé	max. 0 UFC/100 ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

### APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

**Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.**

CONCLUSION DU DOSSIER

Ces résultats favorables ont été communiqués en date du 08.04.2019 à M. Piaget.

**La conduite correspondante peut être mise en service**

ÉMOLUMENTS

Les émoluments comprennent les frais d'analyses et les frais administratifs. Une facture vous parviendra prochainement par courrier séparé.

Émoluments : 109.00 CHF (Montant HT)

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

LE CHIMISTE CANTONAL

P.O. 

Original à : Commune de Suscévaz, Route de Method 11, 1437 Suscévaz  
Copie(s) à : MAURON SA, Monsieur Nicolas PIAGET, Chemin des Cottalets 4, 1441 Valeyres-sous-Montagny