



Service de la consommation
et des affaires vétérinaires

Contrôle des eaux

Chemin des Boveresses 155
CH - 1066 Epalinges

RECU 16

- 8 MAI 2018



STS 0176

Commune de Method
Rue de la Forge 22
1438 Method

COPIE

Epalinges, le 04.05.2018



RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier : 18-VD-1963

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Commune de Suscévaz

Prélèvement du : 24.04.2018 Effectué par : Monsieur Christophe DECOPPET

Date arrivée : 25.04.2018

Echantillons du dossier

APPRECIATION

• 18-9433 Eau de boisson dans le réseau de distribution / C/o Ch. Décoppet - Salle lait

Conforme

N° d'échantillon : 18-9433 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : pp-Suscévaz

Date de prélèvement : 24.04.2018

Lieu de prélèvement : C/o Ch. Décoppet - Salle lait

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	9	max. 300
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

max : Valeur maximale ; min : Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

EMOLUMENTS

Emolument : 109.00 CHF (Montant HT)

LE CHIMISTE CANTONAL